



T.C. Sağlık Bakanlığı



**T.C.**  
**ANTALYA VALİLİĞİ**  
**Halk Sağlığı Müdürlüğü**

**ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ**  
-->ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ (RAP  
ORLANDIRMA BİRİMİ)  
<--ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANT  
ALYA

SAYI : 36134735/  
KONU : Bakteriyolojik ve Kimyasal Su Analizi



Tarih:  
**13.09.2013**  
Sayı:  
**017462**

**ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**

**ANTALYA**

İLGİ: 06.09.2013 tarih ve 130714 sayılı yazınız.

İlgili yazınız gereğince kurumumuza gönderilen numunenin (İçme - Kullanma Suyu) analizleri yapılmış olup, raporları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederim.

**Dr. Selahattin YÜKSEL**  
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

EK: 1-Sonuç Raporu ( 1 Rapor)



T.C. Sağlık Bakanlığı

Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü  
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı

ANALİZ RAPORU

Sayfa No: 1 / 1

12.09.2013 **U**

**Konu** : Bakteriyolojik ve Kimyasal Su Analizi

**Protokol No** : 2013-4095

**Numunenin Geliş Sebebi** : KONTROL AMAÇLI

**Numuneyi Gönderen Kişi / Kurum / Kuruluş** : ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA.

**Numunenin Alındığı Adres - Yer ve Tarih** : DÖŞEMEALTI / ANTALYA - ŞEBEKEDEN - 06.09.2013

**Numunenin Sahibi** : ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(ANTALYA)

**Numunenin Adı - Cinsi - Markası - Üretici Firma** : 1 İçme - Kullanma Suyu

**Numunenin Ambalaj Şekli ve Etiketleri - Miktarı** : Kurum Numune Kabı - - 1.5L-500cc

**İlgili Yazı Tarih ve Sayısı** : 06.09.2013/130714

**Numunenin Üretim ve Son Kullanma Tarihi** :

**Numune Parti - Seri No** :

**Tutanak Sözleşme Tarih ve No Mühür Durumu** : YOK

**Makbuz / Dekont Tarih ve No** : 0

**Numunenin Durumu** :

**Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi** : 06.09.2013 - 12.09.2013

**Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi** : 06.09.2013

Analizler	Birimi	Metot-Cihaz	Tayin Limiti	Mevzuat Değeri	Analiz Sonuçları
-----------	--------	-------------	--------------	----------------	------------------

**Mikrobiyolojik Parametreler**

Koliform Bakteri	cfu/100 mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	cfu/100 mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
C.perfringens(Sülfid ind.spor.anaerop)	cfu/50 mL	TS 8019 EN 26461-2		0	0

**Fiziksel ve Organoleptik Parametreler**

Renk		Duyusal		TKEDY	Uygun
Koku		Duyusal		TKEDY	Uygun
Tat		Duyusal		TKEDY	Uygun
Bulanıklık		Duyusal		TKEDY	Uygun

**Kimyasal Parametreler**

pH		TS 3263 ISO 10523		6,5 - 9,5	6,86
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		<2500	733
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		<0,5	<0,06
Nitrit	mg/L	ISO 10304-1		<0,5	0,03
Toplam Sertlik (FR)		Titrimetrik			45,5
Alüminyum	µg/L	ISO 11885		<200	11,55
Demir	µg/L	ISO 11885		<200	<7,01


**Değerlendirme** Analizi yapılan su numunesinin, bakılan parametreler açısından "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" kriterlerine UYGUN olduğunu bildirir rapordur.

Kimya Müh. Mevlüt KARA  
Kimya Bölüm Sorumlusu

Uzm. Dr. Vildan GÖRGÜLÜ  
Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu

Kimya Yük. Müh. Ali İhsan CENGİZ  
Raporlandırma Bölüm Sorumlusu

Uzm. Dr. H. Melek YALÇINKAYA  
Halk Sağlığı Lab. Sorumlusu



**Açıklamalar:**

- Numune tarafımızca alınmamış olup, Antalya HSL Numune Kabul Kriterleri Talimatı'na uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz ve Antalya HSK'nun yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.

TKEDY : Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.  
kob (cfu) : Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Adres: Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 15 (Defterdarlık Yanı) ANTALYA  
Web adresi: <http://www.antalyahsm.gov.tr> e-posta: [antalya.hsm@saglik.gov.tr](mailto:antalya.hsm@saglik.gov.tr)  
Tel.: 0 (242) 237 03 90-91-92 Faks: 0 (242) 237 04 10