T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANTALYA HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : B.10.4.RSH.1.02.00.07 (907)/ 3958
KONU : Kimyasal Su Analizi

ANTALYA
19.09.2011

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA

İLGİ: 13.09.2011 tarih ve 110768 sayılı yazınız.

İlgili yazınız gereğince Bölge Müdürlüğümüze gönderilen numunenin (ŞEBEKE SUYU) analizleri yapılmış olup, raporları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Bil.Uzm.Biolog Selma YÜZBEY
Müdür Yardımcısı V.

EK: 1-Sonuç Raporu (1 Sayfa)

Sn. İ. Mbtr
Çevre, Su ve Atıksu
Md.
27.09.2011

GELEN EVRAK
TARİH 27 Eylül 2011
DOSYA NO. 2069
TSE-ISO-EN 9000

Soğuksu Mah
Kazım Karabekir Cad
(Defterdarlık Yanı) ANTALYA
Tel.:0 242 237 03 90 - 91 - 92
Faks:0 242 237 04 10
e-posta: antalyabhm@saglik.gov.tr

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
Antalya Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü

ANALİZ RAPORU

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0278-T

Sayı : B.10.4.RSH.1.02.00.07 (907) / 3958
Konu : Kimyasal Su Analizi
Protokol No : 2011-3430

19.09.2011 U

Numunenin Geliş Sebebi	: KONTROL İZLEME
Numuneyi Gönderen Kişi / Kurum / Kuruluş	: ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA
İlgili Yazı Tarih ve Sayısı	: 13.09.2011 / 110768
Numunenin Alındığı Adres - Yer ve Tarih	: DÖŞEMEALTI-ANTALYA - ŞEBEKE ÇIKIŞ SUYU - 14.09.2011
Numunenin Sahibi	: ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA
Numunenin Adı - Cinsi - Markası - Üretici Firma	**: 1 - ŞEBEKE SUYU - -**
Numunenin Ambalaj Şekli ve Etiketi - Miktarı	: Kurum Numune Kabı - - 1.5 LT
Numunenin Üretim Tarihi ve Son Kullanma Tarihi	: -
Numune Parti - Seri No	:
Tutanak / Sözleşme Tarih ve No - Mühür Durumu	: - -
Makbuz / Dekont Tarih ve No	: - 0
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati	: 14.09.2011
Numunenin Durumu	:
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	: 14.09.2011 - 19.09.2011

Fiziksel ve Organoleptik Parametreler	Birimi	Metot-Cihaz	Tayin Limiti	Mevzuat Değeri	Analiz Sonuçları
Renk		TSE 6392 EN ISO 7887		TKEDY	Uygun
Koku		Duyusal		TKEDY	Uygun
Tat		Duyusal		TKEDY	Uygun
Bulanıklık		Duyusal		TKEDY	Uygun
Kimyasal Parametreler					
Hidrojen İyon Konsantrasyonu (pH)		TS 3263 ISO 10523		6,5 - 9,5	6,71
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		<2500	972
Klor (Serbest, Aktif, Bakiye)	mg/L	Kolorimetrik		<0,5	0,4
Amonyum	mg/L	TSE ISO 7150-2		<0,5	0,175
Toplam Sertlik (FR)		Titrimetrik			41,9
*Alüminyum	µg/L	ISO 11885		<200	29,96
*Demir	µg/L	ISO 11885		<200	<7,01

Değerlendirme Analizi yapılan su numunesinin, bakılan parametreler açısından "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" kriterlerine UYGUN olduğunu bildirir rapordur.

Dr. Gülten AKÇAY
Kimyager

İbrahim YÖRÜMEZ
Gıda Müh.

Gıda Yük. Müh. Ender AKMAN
Çev.Kim.Lab.Sorumlusu

Mesut AĞIR
Gıda Müh.

Kimya Yük. Müh.Ali İhsan CENGİZ
Raporlandırma Sorumlusu

Bil.Uzm.Biolog Selma YÜZBEY
Müdür Yardımcısı V.

Açıklamalar:
-Numune tarafımızca alınmamış olup,ANHEM Biriminin Numune Kabul Kriterleri Talimatı'na uygun olarak kabul edilmiştir.
-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz ve ANHEM' in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
*: Bu parametreler TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan Ön Yeterlilik Belgelidir.
U: Ücretli kabul editmiştir. RU: Resmi-Ücretli kabul edilmiştir.

K - Ö TSE-ISO-EN 9000

Form No: F81 / KYB / 02

Adres: Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 15 (Defterdarlık Yanı) ANTALYA
Web adresi: http://antalya.rshm.gov.tr e-posta: antalyabhm@saglik.gov.tr
Tel.: 0 (242) 237 03 90-91-92 Faks: 0 (242) 237 04 10

T.C.
Çevre ve Orman Bakanlığı
Belge No