T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANTALYA HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : B.10.4.RSH.1.02.00.07 (1093)/ 4696
KONU : Bakteriyolojik Su Analizi

ANTALYA
04.11.2011

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA

İLGİ: tarih ve sayılı yazınız.

İlgili yazınız gereğince Bölge Müdürlüğümüze gönderilen numunenin (ŞEBEKE SUYU) analizleri yapılmış olup, raporları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Bil.Uzm.Biolog Selma YÜZBEY
Müdür Yardımcısı V.

EK: 1-Sonuç Raporu (1 Sayfa)

GELEN EVRAK
TARİH 16 Kasım 2011
DOSYA NO. 2407

Sn. İlhan METİN
Çevre, Su, Atıksu Müd

K-Q TSE-ISO-EN 9000

Soğuksu Mah
Kazım Karabekir Cad
(Defterdarlık Yanı) ANTALYA

Tel.:0 242 237 03 90 - 91 - 92
Faks:0 242 237 04 10
e-posta: antalyabhm@saglik.gov.tr

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
Antalya Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü

ANALİZ RAPORU

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0278-T

Sayı : B.10.4.RSH.1.02.00.07 (1093) / 4696
Konu : Bakteriyolojik Su Analizi
Protokol No : 2011-4267

04.11.2011 U

Numunenin Geliş Sebebi	: KONTROL İZLEME
Numuneyi Gönderen Kişi / Kurum / Kuruluş	: ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İlgili Yazı Tarih ve Sayısı	: /
Numunenin Alındığı Adres - Yer ve Tarih	: DÖŞEMEALTI-ANTALYA - 1 KISIM ATATÜRK BULVARI - 31.10.2011
Numunenin Sahibi	: ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Numunenin Adı - Cinsi - Markası - Üretici Firma	**: 1 - ŞEBEKE SUYU - -**
Numunenin Ambalaj Şekli ve Etiketi - Miktarı	: Kurum Numune Kabı - - 500cc
Numunenin Üretim Tarihi ve Son Kullanma Tarihi	: -
Numune Parti - Seri No	:
Tutanak / Sözleşme Tarih ve No - Mühür Durumu	: - - YOK
Makbuz / Dekont Tarih ve No	: - 0
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati	: 31.10.2011
Numunenin Durumu	:
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	: 31.10.2011 - 02.11.2011

Mikrobiyolojik Parametreler	Birimi	Metot-Cihaz	Tayin Limiti	Mevzuat Değeri	Analiz Sonuçları
*Koliform Bakteri	cfu/100 mL	TS EN ISO 9308-1		0/100	0
*Escherichia coli	cfu/100 mL	TS EN ISO 9308-1		0/100	0
C.perfringens(Sülfit ind.spor.anaerop)	cfu/50 mL	TS 8019 EN 26461-2		0/50	0

Değerlendirme	Analizi yapılan su numunesinin, bakılan parametreler açısından "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" kriterlerine UYGUN olduğunu bildirir rapordur.

Nevin KOÇAK
Blm.Uzm.Biolog

Uzm. Dr. Şenay Tuğlu ATAMAN
Mikrobiyoloji ve Klinik Mik. Uzm

Kimya Yük. Müh.Ali İhsan CENGİZ
Raporlandırma Sorumlusu

Bil.Uzm.Biolog Selma YÜZBEY
Müdür Yardımcısı V.

Açıklamalar:
-Numune tarafımızca alınmamış olup,ANHEM Biriminin Numune Kabul Kriterleri Talimatı'na uygun olarak kabul edilmiştir.
-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz ve ANHEM' in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
***Bu Parametre(ler) TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiştir.**

Adres: Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 15 (Defterdarlık Yanı) ANTALYA
Web adresi: http://antalya.rshm.gov.tr e-posta: antalyabhm@saglik.gov.tr
Tel.: 0 (242) 237 03 90-91-92 Faks: 0 (242) 237 04 10