T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
12/12/2018 15:19 - 12394646 - 602.04.02 - E.5964
00082736661

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
25.12.2018
3519

Sayı : 12394646-602.04.02
Konu : Analiz Raporu hk.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA

İlgi : 06.12.2018 tarihli ve 2215 sayılı yazınız.

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Laboratuvarına ilgi yazınızla göndermiş olduğunuz içme- kullanma sularına ait numunelerin analizleri yapılmış olup, analiz raporları yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
Dr. Hacer NUR YÜCE
İl Sağlık Müdürü a.
Başkan

Ek: Analiz Raporu(2 sayfa)

Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. Defterdarlık Arkası Muratpaşa/ ANTALYA
Faks No:
e-Posta:hulya.baykal@saglik.gov.tr İnt.Adresi: Hülya BAYKAL Telefon No: (0 242) 237 96 00 - 237 03 90 Fax: (0 242) 237 04 10 Dahili: 4450 e-posta: Hulya.Baykal@saglik.gov.tr web: www.antalyahsm.gov.tr
Bilgi için:Hülya BAYKAL
Unvan:Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.
Telefon No:02422379600/2028-2033
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 1663ce0e-2bc7-4049-8511-3dee1acde5c7 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

TÜRKAK Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0791-T

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.12.2018 / 2445
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	06.12.2018 / :
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	06.12.2018 / 14:55
Protokol No / Numune Barkod No	2018-2525 - 1 / 3297977
CSBYS No	---

AB-0791-T
2018-2525-1
11.12.2018

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	ŞEBEKE SUYU/DÖŞEMEALTI/ANTALYA			
Numune İzleme Noktası	---			
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	*İçme- Kullanma Suları (Kimyasal+Mikrobiyolojik) (Arıtım Var)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	06.12.2018 - 15:01	Kontrol		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Kurum Numune Kabı	ETİKETSİZ	1 L+500ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- ---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ ---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	06.12.2018- CH/ 669848	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	06.12.2018 15:10	11.12.2018 00:00		
Raporlama Tarihi	11.12.2018 00:00			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Toplam Sertlik	°Fs	TİTRİMETRİK			42,7
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	738
Alüminyum	µg/L	Laboratuvar içi metot	0,533	200	3,582
Demir	µg/L	Laboratuvar içi metot		200	12,895
*Nitrit	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0,014	0,5	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	6,90

Adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz Rapor Baskı Tarihi : 14.12.2018

T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.12.2018 / 2445
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	06.12.2018 / :
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	06.12.2018 / 14:55
Protokol No / Numune Barkod No	2018-2525 - 1 / 3297977
CSBYS No	---

AB-0791-T
2018-2525-1
11.12.2018

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Normal
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Normal
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	Normal
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0,023	0,5	< 0.06

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARInın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- '*' İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
VİLDAN GÖRGÜLÜ
Mikrobiyoloji ve Klinik Mik.Uzmanı

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
CAN SINANMIŞ
Kimyager

Laboratuvar Sorumlusu
Uzm.Dr. FAZILA ATAKAN ERKAL
Biyokimya Uzmanı

Adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz Rapor Baskı Tarihi : 14.12.2018