T.C. Sağlık Bakanlığı

Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı

ANALİZ RAPORU

09.09.2014 U

Konu : Bakteriyolojik ve Kimyasal Su Analizi
Protokol No : 2014-7064

Numunenin Geliş Sebebi : KONTROL İZLEME
Numuneyi Gönderen Kişi / Kurum / Kuruluş : ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Numunenin Alındığı Adres - Yer ve Tarih : DÖŞEMEALTI / ANTALYA - ŞEBEKEDEN - 03.09.2014
Numunenin Sahibi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(ANTALYA)
Numunenin Adı - Cinsi - Markası - Üretici Firma : **1 İçme - Kullanma Suyu**
Numunenin Ambalaj Şekli ve Etiketi - Miktarı : Kurum Numune Kabı - - 1.5LT-500C
İlgili Yazı Tarih ve Sayısı : 02.09.2014/15406
Numune Parti - Seri No :
Makbuz / Dekont Tarih ve No : 0
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 03.09.2014 - 09.09.2014
Numunenin Üretim ve Son Kullanma Tarihi :
Tutanak Sözleşme Tarih ve No Mühür Durumu : YOK
Numunenin Durumu :
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi : 03.09.2014

Analizler	Birimi	Metot-Cihaz	Tayin Limiti	Mevzuat Değeri	Analiz Sonuçları
Mikrobiyolojik Parametreler					
Koliform Bakteri	cfu/100 mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	cfu/100 mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
C.perfringens(Sülfit ind.spor.anaerop)	cfu/50 mL	TS 8019 EN 26461-2		0	0
Fiziksel ve Organoleptik Parametreler					
Renk		Duyusal		TKEDY	Uygun
Koku		Duyusal		TKEDY	Uygun
Tat		Duyusal		TKEDY	Uygun
Bulanıklık		Duyusal		TKEDY	Uygun
Kimyasal Parametreler					
pH		TS 3263 ISO 10523		6,5 - 9,5	6,87
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		<2500	808
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		<0,5	<0,06
Nitrit	mg/L	ISO 10304-1		<0,5	0,01
Toplam Sertlik (FR)		Titrimetrik			48,8
Alüminyum	µg/L	ISO 11885		<200	<6,02
Demir	µg/L	ISO 11885		<200	<7,01

Değerlendirme Kurumumuza özel olarak getirilen İçme-Kullanma suyu numunesinde yapılan analiz değerlerini bildirir rapordur.

Kimya Müh. Mevlüt KARA
Kimya Bölüm Sorumlusu

Uzm. Dr. Şenay TUĞLU ATAMAN
Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu

Kimya Müh. Ferda ERSOY ŞİFA
Raporlandırma Bölüm Sorumlusu

Uzm. Dr.H. Melek YALÇINKAYA
Halk Sağlığı Lab. Sorumlusu

Açıklamalar:
- Numune tarafımızca alınmamış olup, Antalya HSL Numune Kabul Kriterleri Talimatı'na uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz ve Antalya HSK'nun yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.

TKEDY : Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
kob (cfu) : Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Adres: Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 15 (Defterdarlık Yanı) ANTALYA
Web adresi: http://www.antalyahsm.gov.tr
Tel.: 0 (242) 237 03 90-91-92 Faks: 0 (242) 237 04 10