T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
24.06.2014 13:58 - 36134735 / 602.03.04.02 / 2014.1305757.147
00003761229

TC Sağlık Bakanlığı

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
03.07.2014
1873

Sayı : 36134735/602.03.04.02
Konu : Analiz Sonucu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA

İlgi: 11.06.2014 tarihli ve 14864 sayılı yazınız.

İlgili tarih ve sayılı yazınıza istinaden Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Laboratuvarına göndermiş olduğunuz numunelerin analizleri yapılmış olup sanuçları yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederim.

Dr.Selahattin YÜKSEL
Müdür a.
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

EKLER:
1- Analiz Sonucu

Soğuksu Mah.Kazım Karabekir Cad.Defterdarlık Arkası Muratpaşa ANTALYA
A★tılı bilgi için: 02422370390(4450)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 1ff4b0b8-e98d-4d01-bc46-b4a540f62d9e kodu ile erişebilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı

Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı

ANALİZ RAPORU

18.06.2014 U

Konu : Bakteriyolojik ve Kimyasal Su Analizi
Protokol No : 2014-3920

Numunenin Geliş Sebebi : KONTROL İZLEME
Numuneyi Gönderen Kişi / Kurum / Kuruluş : ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA
Numunenin Alındığı Adres - Yer ve Tarih : DÖŞEMEALTI / ANTALYA - ŞEBEKEDEN - 11.06.2014
Numunenin Sahibi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(ANTALYA)
Numunenin Adı - Cinsi - Markası - Üretici Firma : **1 İçme - Kullanma Suyu**
Numunenin Ambalaj Şekli ve Etiketi - Miktarı : Kurum Numune Kabı - - 1.5L-500C
İlgili Yazı Tarih ve Sayısı : 11.06.2014/14864
Numune Parti - Seri No :
Makbuz / Dekont Tarih ve No : 0
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 11.06.2014 - 17.06.2014
Numunenin Üretim ve Son Kullanma Tarihi :
Tutanak Sözleşme Tarih ve No Mühür Durumu : YOK
Numunenin Durumu :
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi : 11.06.2014

Analizler	Birimi	Metot-Cihaz	Tayin Limiti	Mevzuat Değeri	Analiz Sonuçları
Mikrobiyolojik Parametreler					
Koliform Bakteri	cfu/100 mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	cfu/100 mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Fiziksel ve Organoleptik Parametreler					
Renk		Duyusal		TKEDY	Uygun
Koku		Duyusal		TKEDY	Uygun
Tat		Duyusal		TKEDY	Uygun
Bulanıklık		Duyusal		TKEDY	Uygun
Kimyasal Parametreler					
pH		TS 3263 ISO 10523		6,5 - 9,5	7,0
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		<2500	831
Nitrit	mg/L	ISO 10304-1			0,02
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		<0,5	<0,06
Toplam Sertlik (FR)		Titrimetrik			40,8

Değerlendirme Analizi yapılan su numunesinin, bakılan parametreler açısından "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" kriterlerine UYGUN olduğunu bildirir rapordur.

Kimya Müh. Mevlüt KARA
Kimya Bölüm Sorumlusu

Uzm. Dr. Şenay TUĞLU ATAMAN
Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu

Kimya Yük. Müh. Ali İhsan CENGİZ
Raporlandırma Bölüm Sorumlusu

Uzm. Dr. H. Melek YALÇINKAYA
Halk Sağlığı Lab. Sorumlusu

Açıklamalar:
- Numune tarafımızca alınmamış olup, Antalya HSL Numune Kabul Kriterleri Talimatı'na uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz ve Antalya HSK'nun yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.

TKEDY : Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
kob (cfu) : Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Adres: Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 15 (Defterdarlık Yanı) ANTALYA
Web adresi: http://www.antalyahsm.gov.tr
Tel.: 0 (242) 237 03 90-91-92 Faks: 0 (242) 237 04 10