



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
19/06/2017 14:03 - 36134735 - 602.04.02 - E.456



00047438935



ANTALYA
ORGANİZE
SANAYİ
BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ

22.06.2017



1457

Sayı : 36134735-602.04.02
Konu : Analiz Raporu hk.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA

İlgi : 06.06.2017 tarihli ve 1052 sayılı yazınız

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Laboratuvarına ilgi yazınızla göndermiş olduğunuz içme-kullanma sularına ait numunelerin analizleri yapılmış olup, analiz raporları yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.

Ünal BAŞ

Müdür a.

Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

EKLER:

Analiz raporu(2 sayfa)

Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. Defterdarlık Arkası Muratpaşa/ ANTALYA

Bilgi için:Hülya BAYKAL

Faks No:

Unvan:Veri Hazırlama ve Kontrol İşt.

e-Posta:hulya.baykal@saglik.gov.tr İnt.Adresi: Hülya BAYKAL Telefon No: (0

242) 237 96 00 - 237 03 90 Fax: (0 242) 237 04 10 Dahili: 4450 e-posta:

Telefon No:02422379600/2028-2033

Hulya.Baykal@saglik.gov.tr web: www.antalyahsm.gov.tr

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 1b25cfaa-c821-4c06-b17d-8d3655696f63 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C
ANTALYA VALİLİĞİ
ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	06.06.2017 / 1052	AB-0791-T
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	07.06.2017 / :	
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	07.06.2017 / 14:32	
Protokol No / Numune Barkod No	2017-881 - 1 / 2442716	
CSBYS No	---	
		2017-881
		12.06.2017

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	ŞEBEKEDEN/DÖŞEMEALTI/ANTALYA		
Numune İzleme Noktası	---		
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	İçme- Kullanma Suları (Kimyasal+Mikrobiyolojik) (Seçimli Artım)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	07.06.2017 - 15:37	Kontrol	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Kurum Numune Kabı	ETİKETSİZ	1L-500cc
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	07.06.2017- CH/ 668588	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	07.06.2017 15:37	12.06.2017 00:00	
Raporlama Tarihi	12.06.2017 00:00		

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	789
*pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	6.90
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0,06	0 - 0,5	< 0.06
*Nitrit	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0.0061	0,5	Tespit Edilemedi
Toplam Sertlik	mg/L CaCO3	TİTRİMETRİK			46
Alüminyum	µg/L	Laboratuvar içi metot	0,479	200	3,140
Demir	µg/L	Laboratuvar içi metot		200	1,766


Form No:F108/AHSL/02

Rapor Baskı Tarihi : 14.06.2017

Soğuk su mah Kazım Karabekir caddesi Muratpaşa/Antalya Tel: 0242 237 0390 -91-91 Fax : 0242 237 0410 Web : <http://www.antalyahsm.gov.tr>

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <http://lby.s.thsk.saglik.gov.tr/c-rapor> adresinden 4bc6f2d3-6390-4d72-9103-c5bfa99ba910 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	06.06.2017 / 1052	AB-0791-T
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	07.06.2017 / :	
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	07.06.2017 / 14:32	
Protokol No / Numune Barkod No	2017-881 - 1 / 2442716	
CSBYS No	---	
		2017-881
		12.06.2017

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2	0	0
*Escherichia coli	kob/100 mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
*Koliform Bakteri	kob/100 mL	TS EN ISO 9308-1	0	0

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- ** İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
VİLDAN GÖRGÜLÜ
Mikrobiyoloji ve Klinik Mik.Uzmanı

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
MEVLÜT KARA
Kimya Mühendisi

Laboratuvar Sorumlusu
HATİCE NEVGÜN ÖZEN
Mikrobiyoloji ve Klinik Mik.Uzmanı

Form No:F108/AHSL/02

Rapor Baskı Tarihi : 14.06.2017

Soğuk su mah Kazım Karabekir caddesi Muratpaşa/Antalya Tel: 0242 237 0390 -91-91 Fax : 0242 237 0410 Web : <http://www.antalyahsm.gov.tr>

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun elektronik imzalı kopyasına <http://lbys.thsk.saglik.gov.tr/c-rapor> adresinden 4bc6f2d3-6390-4d72-9103-c5bfa99ba910 kodu ile erişebilirsiniz.