ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
14/03/2019 17:13 - 83299781 - 602.04.02 - E.55
00089420667

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
21.03.2019
716

Sayı : 83299781-602.04.02
Konu : Analiz Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
ANTALYA

İlgi : 12.03.2019 tarihli ve 426 sayılı yazınız.

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Laboratuvarına ilgi yazılarınızla göndermiş olduğunuz içme-kullanma sularına ait numunelerin analizleri yapılmış olup,analiz raporları yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
Dr. Hacer NUR YÜCE
İl Sağlık Müdürü a.
Başkan

Ek: Analiz Raporu

Soğuksu Mah.Kazım Karabekir.Cad.No 15 Muratpaşa/ANTALYA
Telefon: 02422379600-01-33 Faks No: 02422370410
e-Posta: seval.ozmen@saglik.gov.tr İnternet Adresi: Seval.Ozmen@saglik.gov.tr
Bilgi için: Seval ÖZMEN
Veri Giriş Personeli
Telefon No: (0 242) 237 03 90
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden d323c9b4-1745-4241-af57-b249c7dfc85e kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

TÜRKAK Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0791-T

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	12.03.2019 / 435	AB-0791-T
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.03.2019 / :	2019-426-1
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.03.2019 / 13:53	17.03.2019
Protokol No / Numune Barkod No	2019-426 - 1 / 3428248	
CSBYS No	---	

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	ŞEBEKEDEN/DÖŞEMEALTI/ANTALYA			
Numune İzleme Noktası	---			
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	*İçme- Kullanma Suları (Kimyasal+Mikrobiyolojik) (Arıtım Var)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	12.03.2019 - 14:00	Kontrol		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Kurum Numune Kabı	ETİKETSİZ	1L-500cc	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- ---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ ---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	12.03.2019- DF/ 336023	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	12.03.2019 14:43	17.03.2019 00:00		
Raporlama Tarihi	17.03.2019 00:00			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Toplam Sertlik	°Fs	TİTRİMETRİK			52,3
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	763
Alüminyum	µg/L	Laboratuvar içi metot	0,533	200	1,654
Demir	µg/L	Laboratuvar içi metot	0,18	200	41,488
*Nitrit	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0,014	0,5	Tespit Edilemedi

Adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz Rapor Baskı Tarihi : 18.03.2019

Soğuk su mah Kazım Karabekir caddesi Muratpaşa/Antalya Tel: 0242 237 0390 -91-91 Fax : 0242 237 0410 Web : http//www.antalyasm.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 6aec385f-2257-42f9-98fc-27787d37a47d kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	12.03.2019 / 435	AB-0791-T
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	12.03.2019 / :	2019-426-1
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	12.03.2019 / 13:53	17.03.2019
Protokol No / Numune Barkod No	2019-426 - 1 / 3428248	
CSBYS No	---	

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	6,95
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0,06	0 - 0,5	< 0,06

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARInın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- '*' İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
CAN SINANMIŞ
Kimyager

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
VİLDAN GÖRGÜLÜ
Mikrobiyoloji ve Klinik Mik.Uzmanı

Laboratuvar Sorumlusu
Uzm.Dr. FAZILA ATAKAN ERKAL
BIYOKIMYA UZMANI

Adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz Rapor Baskı Tarihi : 18.03.2019

Soğuk su mah Kazım Karabekir caddesi Muratpaşa/Antalya Tel: 0242 237 0390 -91-91 Fax : 0242 237 0410 Web : http//www.antalyasm.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden 6aec385f-2257-42f9-98fc-27787d37a47d kodu ile erişebilirsiniz.