T.C. Sağlık Bakanlığı

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2.5.2014

1140

EXPO 2016 ANTALYA

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü

ANTALYA HALK SAGLIGI MUDURLUGU
-->ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ (RAP ORLANDIRMA BİRİMİ)
<--ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANT ALYA

001420 086735

Tarih: 28.04.2014
Sayı: 008673
Giden

SAYI : 36134735/
KONU : Bakteriyolojik ve Kimyasal Su Analizi

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA.

ANTALYA

İLGİ: 21.4.2014 tarih ve 14529 sayılı yazınız.

İlgili yazınız gereğince kurumumuza gönderilen numunenin (İçme - Kullanma Suyu) analizleri yapılmış olup, raporları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederim.

Dr.Selahattin YÜKSEL
Müdür a.
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

EK: 1-Sonuç Raporu (1 Rapor)

Soğuksu Mah
Kazım Karabekir Cad
(Defterdarlık Yanı) ANTALYA

Tel.:0 242 237 03 90 - 91 - 92
Faks:0 242 237 04 10

T.C. Sağlık Bakanlığı

Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı

ANALİZ RAPORU

25.04.2014 U

Konu : Bakteriyolojik ve Kimyasal Su Analizi
Protokol No : 2014-1667

Numunenin Geliş Sebebi : KONTROL AMAÇLI
Numuneyi Gönderen Kişi / Kurum / Kuruluş : ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA.
Numunenin Alındığı Adres - Yer ve Tarih : DÖŞEMEALTI / ANTALYA - ŞEBEKEDEN - 21.04.2014
Numunenin Sahibi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(ANTALYA)
Numunenin Adı - Cinsi - Markası - Üretici Firma : **1 İçme - Kullanma Suyu**
Numunenin Ambalaj Şekli ve Etiketi - Miktarı : Kurum Numune Kabı - - 1.5L-500cc
İlgili Yazı Tarih ve Sayısı : 21.4.2014/14529
Numune Parti - Seri No :
Makbuz / Dekont Tarih ve No : 0
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 21.04.2014 - 25.04.2014
Numunenin Üretim ve Son Kullanma Tarihi :
Tutanak Sözleşme Tarih ve No Mühür Durumu : YOK
Numunenin Durumu :
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi : 21.04.2014

Analizler	Birimi	Metot-Cihaz	Tayin Limiti	Mevzuat Değeri	Analiz Sonuçları
Mikrobiyolojik Parametreler					
Koliform Bakteri	cfu/100 mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	cfu/100 mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
C.perfringens(Sülfit ind.spor.anaerop)	cfu/50 mL	TS 8019 EN 26461-2		0	0
Fiziksel ve Organoleptik Parametreler					
Renk		Duyusal		TKEDY	Uygun
Koku		Duyusal		TKEDY	Uygun
Tat		Duyusal		TKEDY	Uygun
Bulanıklık		Duyusal		TKEDY	Uygun
Kimyasal Parametreler					
pH		TS 3263 ISO 10523		6,5 - 9,5	6,90
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		<2500	765
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik		<0,5	<0,06
Nitrit	mg/L	ISO 10304-1		<0,5	0,01
Toplam Sertlik (FR)		Titrimetrik			39,5
Alüminyum	µg/L	ISO 11885		<200	<6,02
Demir	µg/L	ISO 11885		<200	<7,01

Değerlendirme Analizi yapılan su numunesinin, bakılan parametreler açısından "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" kriterlerine UYGUN olduğunu bildirir rapordur.

Kimya Müh. Meylüt KARA
Kimya Bölüm Sorumlusu

Uzm. Dr. Şenay TUĞLU ATAMAN
Mikrobiyoloji Bölüm Sorumlusu

Kimya Yük. Müh. Ali İhsan CENGİZ
Raporlandırma Bölüm Sorumlusu

Uzm. Dr. Hj. Melek YALÇINKAYA
Halk Sağlığı Lab. Sorumlusu

Açıklamalar:
- Numune tarafımızca alınmamış olup, Antalya HSL Numune Kabul Kriterleri Talimatı'na uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
- Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz ve Antalya HSK'nun yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.

TKEDY : Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
kob (cfu) : Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Adres: Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 15 (Defterdarlık Yanı) ANTALYA
Web adresi: http://www.antalyahsm.gov.tr
Tel.: 0 (242) 237 03 90-91-92 Faks: 0 (242) 237 04 10