T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
11/04/2017 15:47 - 36134735 - 602.04.02 - E.280
00043161385

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

26.04.2017
1007

Sayı : 36134735/602.04.02
Konu : Analiz Sonucu

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi : 04.04.2017 tarih ve 644 sayılı yazınız.

İlgi yazınıza istinaden Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Laboratuvarına göndermiş olduğunuz numunenin analizleri yapılmış olup sonuçları yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederim.

Ünal BAŞ
Müdür a.
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
e.imzalıdır.

EKLER:
Analiz Sonucu (2 Sayfa)

Soğuksu Mah.Kazım Karabekir Cad. Muratpaşa /ANTALYA
Faks No:0(242)237 04 10
e-Posta:Ahmet.Parlak@saglik.gov.tr İnt.Adresi: 0(242)237 03 90 (4446)
Bilgi için:Ahmet PARLAK
Unvan:BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Telefon No:0242 237 96 00 /4446

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden af7f2d1b-5ff0-4407-9d1e-62cbba869dba kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

TÜRKAK Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0791-T

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	04.04.2017 / 644
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.04.2017 / 14:16
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	05.04.2017 / 14:16
Protokol No / Numune Barkod No	2017-484 - 1 / 2339188
CSBYS No	---

AB-0791-T
2017-484
10.04.2017

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	ORGANİZE ŞEBEKEDEN/DÖŞEMEALTI/ANTALYA			
Numune İzleme Noktası	---			
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	İçme- Kullanma Suları (Kimyasal+Mikrobiyolojik) (Seçimli Arıtım)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	05.04.2017 - 14:33	Kontrol		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Kurum Numune Kabı	ETİKETSİZ	500CCX4	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	05.04.2017- CH/ 668473	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	05.04.2017 14:34	10.04.2017 15:49		
Raporlama Tarihi	10.04.2017 15:49			

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	752
*pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	6.96
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0,06	0 - 0,5	< 0.06
*Nitrit	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0,0061	0,5	Tespit Edilemedi
Toplam Sertlik	mg/L CaCO3	TİTRİMETRİK			42
Alüminyum	µg/L	Laboratuvar içi metot	0,479	200	3,993
Demir	µg/L	Laboratuvar içi metot		200	25,821

Soğuk su mah Kazım Karabekir caddesi Muratpaşa/Antalya Tel: 0242 237 0390 -91-91 Fax : 0242 237 0410 Web : http//www.antalyahsm.gov.tr

T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	04.04.2017 / 644
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.04.2017 / 14:16
Numunenin HSLye Geliş Tarihi/Saati	05.04.2017 / 14:16
Protokol No / Numune Barkod No	2017-484 - 1 / 2339188
CSBYS No	---

AB-0791-T
2017-484
10.04.2017

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0
*Escherichia coli	kob/100 mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Koliform Bakteri	kob/100 mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARInın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.

- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- '*' İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ŞENAY TUĞLU ATAMAN
Mikrobiyoloji ve Klinik Mik.Uzmanı

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
MEVLÜT KARA
Kimya Mühendisi

Laboratuvar Sorumlusu
HATİCE NEVGÜN ÖZEN
Mikrobiyoloji ve Klinik Mik.Uzmanı

Soğuk su mah Kazım Karabekir caddesi Muratpaşa/Antalya Tel: 0242 237 0390 -91-91 Fax : 0242 237 0410 Web : http//www.antalyahsm.gov.tr