ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
20/07/2016 16:25 - 36134735 - 602.04.02 - E.417
00026953008

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

27.07.2016
1831

Sayı : 36134735/602.04.02
Konu : Analiz Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
ANTALYA

İlgi : 11.07.2016 tarihli ve 1282 sayılı yazınız.

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Laboratuvarına ilgi tarih ve sayılı yazınızla göndermiş olduğunuz içme-kullanma suyuna ait numunelerin analizleri yapılmış olup, analiz raporu yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
Ünal BAŞ
Müdür a.
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

EKLER:
Analiz Raporu (2 Sayfa)

Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı-Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. Defterdarlik Arkası - Muratpaşa / ANTALYA
Faks No:
e-Posta:mehmet.sengul@saglik.gov.tr İnt.Adresi: Tel: 0 242 237 96 00 Dahili:4442

Bilgi için:Mehmet ŞENGÜL
Unvan:Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.
Telefon No:0242 237 96 00 /4446

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 6482031f-5b9c-4d65-8ffd-83eca057f37f kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0791-T

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.07.2016 / 1282	AB-0791-T
Numunenin Kuruma Geliş Tarihi/Saati	14.07.2016 / 14:23	2016/205
Protokol No	2016/205 - 1 1981004	18.07.2016
CSBYS No	---	

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ				
Numunenin Alındığı Adres	ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖL.MÜD./DÖŞEMEALTI/ANTALYA				
Numune İzleme Noktası	---				
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ		EK2/A Yüzey Suyundan Etkilenmeyen*		
Numunenin Alındığı Tarih / Saat	14.07.2016 / 14:25				
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ				
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU		İŞLETME ŞEBEKESİNDEN	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Kurum Numune Kabı		ETİKETSİZ	1,5lt-500cc	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ				
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	14.07.2016- CH/ 668049		---		
Numunenin Durumu	Analize Uygun		---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	14.07.2016 15:00		18.07.2016 17:26		
Raporlama Tarihi	18.07.2016 17:26				

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik	0,06	0 - 0,5	< 0.06
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		2500	814
*pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523		6,5 - 9,5	6.96
*Nitrit	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0,0061	0,5	0,004
Toplam Sertlik	mg/L CaCO3	TİTRİMETRİK			42

Soğuk su mah Kazım Karabekir caddesi Muratpaşa/Antalya Tel: 0242 237 0390 -91-91 Fax : 0242 237 0410 Web : http//www.antalyahsm.gov.tr

T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C

ANTALYA VALİLİĞİ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0791-T

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	11.07.2016 / 1282	AB-0791-T
Numunenin Kuruma Geliş Tarihi/Saati	14.07.2016 / 14:23	2016/205
Protokol No	2016/205 - 1 1981004	18.07.2016
CSBYS No	---	

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARIının izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- Uygunluk değerlendirmesi ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra yapılmıştır ve ölçüm belirsizliği çıkarılmış değer raporlanmıştır.

- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ŞENAY TUĞLU ATAMAN
Mikrobiyoloji ve Klinik Mik.Uzmanı

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
MEVLÜT KARA
Kimya Mühendisi

Laboratuvar Sorumlusu
HAYRİYE MELEK YALÇINKAYA
Bio.ve Kln.Bio.Uzm.

Soğuk su mah Kazım Karabekir caddesi Muratpaşa/Antalya Tel: 0242 237 0390 -91-91 Fax : 0242 237 0410 Web : http//www.antalyahsm.gov.tr