ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ -
ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
22/07/2015 12:45 - 36134735 / 602.04.02 / 203
00012084702

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
27.07.2015
6024

Sayı : 36134735/602.04.02
Konu : Analiz Sonucu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
ANTALYA

İlgi:14.07.2015 tarihli ve 17887 sayılı yazınız.

İlgi tarih ve sayılı yazınıza istinaden Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Laboratuvarına göndermiş olduğunuz numunelerin analizleri yapılmış olup sonuçları yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederim.

Dr. Adil KAPLAN
Müdür a.
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

,

EKLER:
1- Analiz Sonucu

Soğuksu Mah.Kazım Karabekir Cad. Muratpaşa /ANTALYA
0(242)237 03 90 (4442)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5c3eea0c-fac9-48cd-96a8-350615682008 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0470-T

ANALİZ RAPORU

Konu : İÇME KULLANMA SUYU
Protokol No : 132537

Sayfa No :1/1
Tarih 22.07.2015

U

Numunenin Geliş Sebebi : KONTROL İZLEMESİ
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Kişi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(ANTALYA)
Numunenin Alındığı Adres - Yer ve Tarih : ŞEBEKEDEN
Numunenin Sahibi - Adresi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(ANTALYA) DÖŞEMEALTI-ANTALYA
Fatura Sahibi : ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(ANTALYA) ORGANİZE SANAYİ BÖLGE
Numunenin Adı-Cinsi-Markası-Üretici Firma : Kurum Numune Kabı
Numunenin Geliş Şekli ve Etiketi - Miktarı : 500cc-1.5lt
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı : 14.07.2015 - 17887
Numunenin Üretim Tarihi ve Son Kullanma Tar. : /
Numune Parti -Seri No. :
Tutanak/Sözleşme Tarih ve No. -Mühür Durumu: - Mühürsüz
Makbuz / Dekont Tarih ve No. :
Numunenin Durumu : Uygun
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 14.07.2015 21.07.2015
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi : 14.07.2015

Analizler	Birim	Metod/Cihaz	Tayin Limiti	Mevzuat Değeri	Analiz Sonuçları
Fiziksel ve Organoleptik Parametreler					
Renk		Duyusal		TKEDY	Uygun
Koku		Duyusal		TKEDY	Uygun
Tat		Duyusal		TKEDY	Uygun
Bulanıklık		Duyusal		TKEDY	Uygun
Kimyasal Parametreler					
Toplam Sertlik (FR)		Titrimetrik			44
pH		TS 3263 ISO 10523		6.5 - 9.5	6.8
İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888		< 2500	860
Amonyum (NH4)	mg/L	Spektrofotometrik		< 0.5	<0.06
*Nitrit (NO2)	mg/L	ISO 10304-1	0.0061	< 0.5	0,01
Mikrobiyolojik Parametreler					
*Koliform Bakteri	cfu/100 mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Escherichia coli	cfu/100 mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

Değerlendirme: Analizi yapılan su numunesinin, bakılan parametreler açısından "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" kriterlerine UYGUN olduğunu bildirir rapordur.

Kimya Yük.Müh. Ali İhsan CENGİZ
Raporlandırma Bölüm Sorumlusu

Uzm.Dr.Şenay TUĞLU ATAMAN
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Kimya Müh. Mevlüt KARA
Kimya Bölüm Sorumlusu

Uz.Dr.H.Melek YALÇINKAYA
Halk Sağlığı Lab. Sorumlusu

Açıklamalar:
-Numune tarafımızca alınmış olup, Antalya HSL Numune Kabul Kriterleri Talimatı'na uygun olarak kabul edilmiştir.
-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız raporlar geçersizdir.
-Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz ve Antalya HSL'nun yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.
-(*) Bu parametreler TURKAK tarafından akredite edilmiştir.

TKEDY: Tükedicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.
kob(cfu) : Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Adres: Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. No:15 (Defterdarlık Yanı) ANTALYA
Web adresi: http://www.antalyahdm.gov.tr