

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Bilgileri (12.05.2019 Tarihi Yönetmelik Kapsamında) - TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME - YAYINLANMA TARİHİ: 20/06/2023

Sıra No	Başvuru Tarihi	Başvuru No	Santral Adı	Kurulu Gücü (MW)	Kaynak Türü	Yönetmelik Maddesi	Santralin Adresi	Firma / Şahıs Adı	Abone / Müşteri Numarası	Değerlendirme Sonucu	Sonuç	Sonuç Olumsuz İşe Gerekçesi
1	29.05.2019	1	CW ENERJİ 2 GES	2,600	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı / ANTALYA	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	E-1047	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
2	20.09.2019	2	AGT AĞAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş. KOJENERASYON TESİSİ	10,400	DOĞALGAZ	5/1 (d)	AOSB 3.Kısım Mah. 35. Cadde No:7 Döşemealtı / ANTALYA	AGT AĞAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.	E-4041	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
3	31.10.2019	3	KAR-YAPI GES	1,000	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 2.Kısım Mah. 24. Cadde No:6 Döşemealtı / ANTALYA	KAR-YAPI TASARIM KARTONPİYER İNŞAAT İMALAT TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC. A.Ş.	E-2059	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
4	27.11.2019	4	CAMSAŞ GES	1,688	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 35. Cadde No:8 Döşemealtı / ANTALYA	CAM-SAŞ CAM DOĞ.MOB.İMALAT İNŞ.SAN. TİC.A.Ş.	E-4012	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
5	28.11.2019	5	OSMANLI GES	0,625	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 30. Cadde No:6 Döşemealtı / ANTALYA	GÖKSU GLOBAL GIDA İTHALAT İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.	E-4021	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
6	29.05.2020	6	FİBERLİ GES	0,400	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 25. Cadde No:30 Döşemealtı / ANTALYA	PSL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.	E-5012	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
7	07.08.2020	7	AKDENİZ AHŞAP GES	0,600	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 2.Kısım Mah. 24. Cadde No:9 Döşemealtı / ANTALYA	AKDENİZ AHŞAP ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.	E-2024	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
8	31.08.2020	8	CAMSAŞ GES	1,688	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 35. Cadde No:8 Döşemealtı / ANTALYA	CAM-SAŞ CAM DOĞ.MOB.İMALAT İNŞ.SAN. TİC.A.Ş.	E-4012	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
9	31.08.2020	9	ESLİ GES	0,600	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 2.Kısım Mah. 23. Cadde No:17 Döşemealtı / ANTALYA	ESLİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-2015	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
10	23.09.2020	10	YG GES	0,096	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 10. Cadde No:04 Döşemealtı / ANTALYA	YG PROJE UYGULAMA MİMARLIK MÜHENDİSLİK TASARIM İNŞAAT TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ.	E-3043	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
11	30.09.2020	11	SERATEK GES	0,960	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 30. Cadde No:12 Döşemealtı / ANTALYA	SERATEK SERA TEKNOLOJİLERİ TAR. İNŞ. MADENCİLİK DANIŞMANLIK ÖZEL EĞİTİM TUR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.	E-4044	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
12	30.09.2020	12	BUKET YIKAMA GES	0,500	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 31. Cadde No:06 Döşemealtı / ANTALYA	BUKET YIKAMA SERVİS VE TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A.Ş.	E-4004	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
13	30.09.2020	13	CANTEK GES	1,560	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 25. Cadde No:14 Döşemealtı / ANTALYA	CANTEK SOĞUTMA MAKİNALARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-5025	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
14	08.10.2020	14	AGT AĞAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş. KOJENERASYON TESİSİ	10,400	DOĞALGAZ	5/1 (d)	AOSB 3.Kısım Mah. 35. Cadde No:7 Döşemealtı / ANTALYA	AGT AĞAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.	E-4041	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
15	17.11.2020	15	ARMAN GES	0,960	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB3.Kısım Mah. 31. Cadde No:03 Döşemealtı / ANTALYA	ARMAN TEKNİK TEKSTİL DOKUMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.	E-4009	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
16	17.11.2020	16	DK GES	0,378	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 2.Kısım Mah. 27. Cadde No:04 Döşemealtı / ANTALYA	DK TEKSTİL VE OTEL EKİPMANLARI SANAYİ TİCARET A.Ş.	E-2047	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	

17	27.11.2020	17	ATEP GES	0,378	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 10. Cadde No:01 Döşemealtı / ANTALYA	ATEP ELEKTRİK PANO MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	E-3022	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
18	30.11.2020	18	SEÇİL BAYRAK GES	0,150	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. Antalya Bulvarı No:20 Döşemealtı / ANTALYA	SEÇİL BAYRAK REKLAM TEKSTİL BASKI SANAYİ İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.	E-3027	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
19	30.11.2020	19	LİDER GÜBRE GES	0,240	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. Antalya Bulvarı No:13 Döşemealtı / ANTALYA	LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.	E-3031	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
20	25.12.2020	20	DR TARSA GES	1,338	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 2.Kısım Mah. 22. Cadde No:10 Döşemealtı / ANTALYA	DOKTOR TARSA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-2005	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
21	29.12.2020	21	DOKA PLASTİK GES	0,960	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 31. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA	DOKA PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ OTOMOTİV ENDÜSTRİYEL MAKİNE HIRDAVAT EMLAK TUR. TEKST. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.	E-4019	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
22	12.01.2021	22	AHMET FIRAT YAYLACI GES	0,240	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 31. Cadde No:02 Döşemealtı / ANTALYA	AHMET FIRAT YAYLACI (12968398792)	E-4010	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
23	29.01.2021	23	EKİCİLER GES	1,000	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 2. Cadde No:04 Döşemealtı / ANTALYA	EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.	E-1045	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
24	29.01.2021	24	EKSO GES	0,600	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 2. Cadde No:12 Döşemealtı / ANTALYA	EKSO SÜTVE GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-1052	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
25	29.01.2021	25	KASSAN GES	0,360	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 6. Cadde No:20 Döşemealtı / ANTALYA	KASSAN TARIM TAŞIMACILIK PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-3003	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
26	04.02.2021	26	ERİNCİ PILASTİK GES	0,600	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 2.Kısım Mah. 24. Cadde No:17 Döşemealtı / ANTALYA	ERİNCİ PLASTİK SERA TAR. YAŞ MEYVE SEBZE GIDA İNŞ. VE YAPI MALZ. TAŞIMC. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-2079	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
27	10.02.2021	27	AKATEK GES	0,800	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 1. Cadde No:23 Döşemealtı / ANTALYA	AKATEK TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-1044	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
28	16.02.2021	28	ARKE ASANSÖR GES	0,240	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 32.Cadde No:05 Döşemealtı / ANTALYA	ARKE ASANSÖR SAN. VE İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.	E-4016	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
29	22.02.2021	29	KALFADOOR GES	0,360	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 2.Kısım Mah. 22.Cadde No:18 Döşemealtı / ANTALYA	KALFADOOR AŞŞAP SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	E-2061	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
30	26.02.2021	30	TAHTAKALE AOSB GES	0,750	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 4.Cadde No:15 Döşemealtı / ANTALYA	TAHTAKALE SPOT MAĞAZACILIK GIDA TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	E-3033		Olumsuz	
31	26.02.2021	31	CAMSAŞ GES	2,200	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 35.Cadde No:08 Döşemealtı / ANTALYA	CAM-SAŞ CAM DOĞ.MOB.İMALAT İNŞ.SAN. TİC.A.Ş.	E-4012	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
32	26.02.2021	32	CLOVA MADENCİLİK GES	0,320	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 1.Cadde No:27 Döşemealtı / ANTALYA	CLOVA MADENCİLİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-1025	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
33	24.03.2021	33	TASARIM ÇELİK GES	0,378	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 10.Cadde No:07 Döşemealtı / ANTALYA	TASARIM ÇELİK PROJE İMALAT MONTAJ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.	E-3007	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
34	31.03.2021	34	CEYLAN AOSB GES	0,378	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 30.Cadde No:08 Döşemealtı / ANTALYA	CEYLAN İŞLETME İNŞAAT TURİZM YATIRIM NAKLİYAT GIDA İÇECEK SAN. VE TİC. A.Ş.	E-4039	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	

35	31.03.2021	35	GREENCON GES	0,378	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 6.Cadde No:11 Döşemealtı / ANTALYA	GREENCON SERA SİSTEMLERİ A.Ş.	E-3014	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
36	20.04.2021	36	HAS DORSE GES	0,600	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 31.Cadde No:20 Döşemealtı / ANTALYA	H.A.S. DORSE FRİGORİFİK KASA ÜST YAPI PANEL VE PREFABRİK YAPI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	E-4011	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
37	29.04.2021	37	YÖRÜKOĞLU GES	3,120	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 30.Cadde No:02 Döşemealtı / ANTALYA	YÖRÜKOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.	E-4035	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
38	30.04.2021	38	ANTALYA MERMER-1 GES	0,600	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 1.Cadde No:17 Döşemealtı / ANTALYA	ANTALYA MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	E-1018	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
39	30.04.2021	39	ANTALYA MERMER-2 GES	0,600	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 1.Cadde No:15 Döşemealtı / ANTALYA	ANTALYA MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	E-1015	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
40	30.04.2021	40	ANTALYA MERMER-3 GES	0,150	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 1.Cadde No:22 Döşemealtı / ANTALYA	ANTALYA MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	E-1050	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
41	28.05.2021	41	ANTALYA MERMER-1 GES	0,800	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 1.Cadde No:17 Döşemealtı / ANTALYA	ANTALYA MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	E-1018	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
42	28.05.2021	42	ANTALYA MERMER-2 GES	1,100	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 1.Cadde No:15 Döşemealtı / ANTALYA	ANTALYA MERMER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	E-1015	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
43	30.07.2021	43	DOKA PLASTİK GES	0,960	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 31. Cadde No:2 Döşemealtı / ANTALYA	DOKA PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM SİST. OTOMOTİV ENDÜSTRİYEL MAK. HIRDAVAT EMLAK TUR. TEKST. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.	E-4019	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
44	27.09.2021	44	CUBO BOYA GES	0,378	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 35. Cadde No:12 Döşemealtı / ANTALYA	BAŞERGÜN BOYA VE KİMYA İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.	E-4031	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
45	28.09.2021	45	ÖZDAMAR GES	0,378	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 37. Cadde No:5 Döşemealtı / ANTALYA	MAHMUT ÖZDAMAR (TC:33610136968)	E-4030	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
46	30.09.2021	46	ATEP GES	0,378	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 10. Cadde No:1 Döşemealtı / ANTALYA	ATEP ELEKTRİK PANO MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.	E-3022		Olumsuz
47	28.10.2021	47	MARKKA GES	0,240	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 33. Cadde No:13 Döşemealtı / ANTALYA	MARKKA GENETİK KİMYA TARIM İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-4057	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
48	18.11.2021	48	BÜLBÜL PLASTİK GES	0,378	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 8. Cadde No:05 Döşemealtı / ANTALYA	BÜLBÜL PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKSTİL SANAYİ İNŞAAT GIDA NAKLİYAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.	E-3038	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
49	29.12.2021	49	ADALYA MERMER GES-1	0,700	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 1. Cadde No:19 Döşemealtı / ANTALYA	ADALYA MERMER SANAYİ TİC. A.Ş.	E-1006	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
50	29.12.2021	50	ADALYA MERMER GES-2	0,360	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 8. Cadde No:25 Döşemealtı / ANTALYA	ADALYA MERMER SANAYİ TİC. A.Ş.	E-3034	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
51	10.01.2022	51	MAKROKİM GES	0,240	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. Atatürk Bulvarı No:47 Döşemealtı / ANTALYA	MAKROKİM KİMYASAL MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-1118	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu
52	24.01.2022	52	ANTKEM-1 GES	0,750	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 2. Cadde No:14 Döşemealtı / ANTALYA	ANTKEM GIDA TURİZM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-1058	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu

53	24.01.2022	53	ANTKEM GIDA-2 GES	0,600	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 25. Cadde No:18 Döşemealtı / ANTALYA	ANTKEM GIDA TURİZM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-5023	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
54	31.01.2022	54	ANA DEĞİRMEN GES	0,600	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 8. Cadde No:13 Döşemealtı / ANTALYA	ANA DEĞİRMEN SİSTEMLERİ VE GIDA SAN. DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.	E-3020	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
55	24.02.2022	55	SERÇE DEMİR GES	0,240	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 25. Cadde No:36 Döşemealtı / ANTALYA	SERÇE DEMİR SAN. MAMÜLLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	E-5024	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
56	28.02.2022	56	ALTINTAR 1 GES	0,600	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 2.Kısım Mah. 26. Cadde No:06 Döşemealtı / ANTALYA	ALTINTAR TARIM A.Ş.	E-2040	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
57	28.02.2022	57	KUTLU AVCI 1 GES	0,240	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 1. Cadde No:07 Döşemealtı / ANTALYA	KUTLU-AVCI OFSET FORM BASKI REKLAM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	E-3041	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
58	28.02.2022	58	KUTLU AVCI 2 GES	0,378	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 8. Cadde No:14 Döşemealtı / ANTALYA	KUTLU-AVCI OFSET FORM BASKI REKLAM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	E-3049	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
59	28.02.2022	59	AKIF SARI GES	0,240	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 37. Cadde No:09 Döşemealtı / ANTALYA	AKIF SARI - SARI DEMİR DOĞRAMA KONST. RAF, VINÇ, SERACILIK	E-4023		Olumsuz	
60	28.02.2022	60	HERMAS GES	0,240	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 25. Cadde No:34 Döşemealtı / ANTALYA	ABDULLAH MEŞHUR-TC 28726079810 (HERMAS DAMPERLİ RÖMORK SANAYİ)	E-5010	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
61	28.02.2022	61	SECCEN AOSB GES	0,750	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 4. Cadde No:15 Döşemealtı / ANTALYA	SECCEN UNLU MAMULLER TARIM GIDA TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.	E-3033	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
62	28.02.2022	62	NOBEL ENERJİ GES	0,150	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 2. Cadde No:09 Döşemealtı / ANTALYA	NOBEL ENERJİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT ÖZEL EĞİTİM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.	E-1056		Olumsuz	
63	28.02.2022	63	MARKKA-2 GES	0,240	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 33. Cadde No:03 Döşemealtı / ANTALYA	MARKKA GENETİK KİMYA TARIM İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-4017	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
64	08.03.2022	64	AKIF SARI GES	0,240	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 37. Cadde No:09 Döşemealtı / ANTALYA	AKIF SARI - SARI DEMİR DOĞRAMA KONST. RAF, VINÇ, SERACILIK	E-4023	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
65	28.03.2022	65	KUTLU AVCI 1 GES	0,400	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 1.Kısım Mah. 1. Cadde No:07 Döşemealtı / ANTALYA	KUTLU-AVCI OFSET FORM BASKI REKLAM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	E-3041	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
66	28.03.2022	66	KUTLU AVCI 2 GES	0,460	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 1.Kısım Mah. 8. Cadde No:14 Döşemealtı / ANTALYA	KUTLU-AVCI OFSET FORM BASKI REKLAM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	E-3049	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
67	30.03.2022	67	MAVİ SAFİR ÇATI GES	0,600	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 2.Kısım Mah. 25. Cadde No:13 Döşemealtı / ANTALYA	MAVİ SAFİR ÇAMAŞIRHANE MAK. MUT.ÇHAZ.SAN. VE TİC.AŞ.	E-2006	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
68	31.03.2022	68	NOBEL ENERJİ GES	0,150	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 2. Cadde No:09 Döşemealtı / ANTALYA	NOBEL ENERJİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT ÖZEL EĞİTİM TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.	E-1056	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
69	31.03.2022	69	PORTİSAN GES	0,960	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 2.Kısım Mah. 26. Cadde No:07 Döşemealtı / ANTALYA	PORTİSAN PORTATİF ÇELİK İSKELE KALIP SANAYİ VE TİC. A.Ş.	E-2043	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
70	31.03.2022	70	TASARIM ÇELİK GES	0,378+ 0,250: 0,628	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 1.Kısım Mah. 10.Cadde No:07 Döşemealtı / ANTALYA	TASARIM ÇELİK PROJE İMALAT MONTAJ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.	E-3007	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	

71	31.03.2022	71	CEYLAN AOSB GES-1	0,378 + 0,272: 0,650	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 30.Cadde No:08 Döşemealtı / ANTALYA	CEYLAN İŞLETME İNŞAAT TURİZM YATIRIM NAKLİYAT GIDA İÇECEK SAN. VE TİC. A.Ş.	E-4039	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
72	31.03.2022	72	ÖZTİRYAKİLER GES	0,378	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 2.Cadde No:20 Döşemealtı / ANTALYA	ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİC. A.Ş.	E-1114	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
73	31.03.2022	73	ÇAĞLAYAN SERA PLASTİK AOSB GES	1,200	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 1.Cadde No:05 Döşemealtı / ANTALYA	ÇAĞLAYAN SERA PLASTİK YATIRIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	E-3002	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
74	20.04.2022	74	SERÇE DEMİR GES	0,240 + 0,15403: 0,39403	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 3.Kısım Mah. 25. Cadde No:36 Döşemealtı / ANTALYA	SERÇE DEMİR SAN. MAMÜLLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	E-5024	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
75	22.04.2022	75	LİDER GÜBRE GES	0,300	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 1.Kısım Mah. Antalya Bulvarı No:13 Döşemealtı/ANTALYA	LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.	E-3031	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
76	22.04.2022	76	BERGÜN GES	0,250	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 1.Kısım Mah. Akdeniz Bulvarı No:16 Döşemealtı/ANTALYA	AKER KONTRAPLAK VE SUNTA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	E-1029	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
77	22.04.2022	77	HERMAS GES	0,394	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 3.Kısım Mah. 25. Cadde No:34 Döşemealtı / ANTALYA	ABDULLAH MEŞHUR-TC 28726079810 (HERMAS DAMPERLİ RÖMORK SANAYİ)	E-5010	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
78	22.04.2022	78	AKİF SARI GES	0,240 + 0,120: 0,360	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 3.Kısım Mah. 37. Cadde No:09 Döşemealtı / ANTALYA	AKİF SARI - SARI DEMİR DOĞRAMA KONST. RAF, VINÇ, SERACILIK	E-4023	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
79	25.04.2022	79	ÇOBAN TEKSTİL GES	1,560	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. Atatürk Bulvarı No:24 Döşemealtı / ANTALYA	ÇOBAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-1078	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
80	27.04.2022	80	AHMET FIRAT YAYLACI GES	0,240 + 0,16: 0,400	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 3.Kısım Mah. 35. Cadde No:13 Döşemealtı/ANTALYA	AHMET FIRAT YAYLACI	E-4010	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
81	28.04.2022	81	TOPUZ İMALAT GES	0,270	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 1.Kısım Mah. 6. Cadde No:15 Döşemealtı/ANTALYA	TOPUZ İMALAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-3008	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
82	28.04.2022	82	BAŞERGÜN BOYA ÇATI GES	0,630	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 3.Kısım Mah. 35. Cadde No:12 Döşemealtı/ANTALYA	BAŞERGÜN BOYA VE KİMYA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	E-4031	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
83	28.04.2022	83	KURGU ASANSÖR GES	0,240	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 2.Kısım Mah. 22. Cadde No:20 Döşemealtı/ANTALYA	KURGU YÜRÜYEN MERDİVEN VE ASANSÖR SANAYİ TİC. A.Ş.	E-2062	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
84	28.04.2022	84	BAHAR HİNDİ-1 GES	0,160	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. Antalya Bulvarı No:10 Döşemealtı/ANTALYA	BAHAR HİNDİ ENTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-1097	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
85	28.04.2022	85	BAHAR HİNDİ-2 GES	0,760	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. 8. Cadde No:01 Döşemealtı/ANTALYA	BAHAR HİNDİ ENTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-3023	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
86	29.04.2022	86	ANTPOR GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ	0,630	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 2.Kısım Mah. 24. Cadde No:28 Döşemealtı/ANTALYA	ANTPOR İNŞAAT MALZ. PLAST. İNŞ. TAŞIMACILIK PETROL TARIM KİMYA ENDÜSTR. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-2066		Olumsuz	
87	29.04.2022	87	YAMANCAM-1 GES	0,600	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 1.Kısım Mah. Atatürk Bulvarı No:29 Döşemealtı/ANTALYA	YAMAN CAM SANAYİ TARIM ÜRÜNLERİ VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI TİC. LTD. ŞTİ.	E-1072	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
88	29.04.2022	88	YAMANCAM-2 GES	0,610	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3.Kısım Mah. 31. Cadde No:16 Döşemealtı/ANTALYA	YAMAN CAM SANAYİ TARIM ÜRÜNLERİ VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI TİC. LTD. ŞTİ.	E-4065	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	

89	29.04.2022	89	YG GES	0,160	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 1.Kısım Mah. 10. Cadde No:04 Döşemealtı/ANTALYA	YG PROJE UYGULAMA MİMARLIK MÜHENDİSLİK TASARIM İNŞAAT TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ.	E-3043	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
90	29.04.2022	90	ALANYALI GES	0,800	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 2.Kısım Mah. 23. Cadde No:03 Döşemealtı/ANTALYA	ALANYALI ENTEGRE AHŞAP SANAYİİ İNŞAAT NAKLİYAT TURİZM İTHALAT İHRACAT VE TİC.A.Ş.	E-2027	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
91	29.04.2022	91	ANTALYA OSB GES-1	0,900	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 1.Kısım Mah. Antalya Bulvarı No:01 Döşemealtı/ANTALYA	ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	E-10034	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
92	18.05.2022	92	ARMAN GES GÜÇ ARTIRIMI	0,960 + 0,640 : 1,600	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 3.Kısım Mah. 31. Cadde No:03 Döşemealtı/ANTALYA	ARMAN TEKNİK TEKSTİL DOKUMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.	E-4009	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
93	24.05.2022	93	ANTKEM-1 GES	0,7580 + 0,500 : 1,250	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 1.Kısım Mah. 2. Cadde No:14 Döşemealtı / ANTALYA	ANTKEM GIDA TURİZM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-1058	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
94	26.05.2022	94	İMTAŞ OTOMOTİV GES	0,400	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3. Kısım Mah. 35. Cadde No:06 Döşemealtı / ANTALYA	İMTAŞ OTO YEDEK PARÇA GIDA İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-4022	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
95	31.05.2022	95	DECUS GES	0,399	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 3. Kısım Mah. 25. Cadde No:20 Döşemealtı / ANTALYA	DECUS TURİZM İNŞAAT VE YAPI MALZ. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ANTALYA ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ	E-5029	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
96	31.05.2022	96	FORM BASKI GES	0,630	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 3. Kısım Mah. 31. Cadde No:16 Döşemealtı / ANTALYA	FORM BASKI REKLAM TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.	E-4049	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
97	31.05.2022	97	PRENSES GIDA GES	0,160	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 1. Kısım Mah. 6. Cadde No:09 Döşemealtı / ANTALYA	PRENSES GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	E-3013	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
98	31.05.2022	98	UNİBA GES	0,300	GÜNEŞ	5/1 (c)	AOSB 3. Kısım Mah. 30. Cadde No:29 Döşemealtı / ANTALYA	UNİBA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-5021	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
99	31.05.2022	99	SETO GES	0,400	GÜNEŞ	5/1 (h)	AOSB 2. Kısım Mah. 24. Cadde No:20 Döşemealtı / ANTALYA	SETO SEBZE TOHUMLARI GÜBRE ÜRETİM İNŞ. TURİZM VE SAN. TİC. A.Ş.	E-2011	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
100	29.06.2022	100	FORAKS GES	0,250	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 3. Kısım Mah. 30. Cadde No:20 Döşemealtı / ANTALYA	FORAKS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-4063	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
101	29.06.2022	101	CLONE KİMYA GES	0,600	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3. Kısım Mah. 25. Cadde No:15 Döşemealtı / ANTALYA	CLONE KİMYA TARIM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	E-5044	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
102	30.06.2022	102	AHMET KASAPOĞLU MOBİLYA GES	0,399	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 3. Kısım Mah. 32. Cadde No:12 Döşemealtı / ANTALYA	AHMET KASAPOĞLU MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-4007	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
103	30.06.2022	103	SERPAK AMBALAJ GES	0,300	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3. Kısım Mah. 30. Cadde No:27 Döşemealtı / ANTALYA	SER PAK AMBALAJ TARIM TURİZM İTH. İHR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.	E-5006	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
104	30.06.2022	104	ÖZDAMAR GES	0,378 + 0,250 : 0,628	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 3.Kısım Mah. 37. Cadde No:05 Döşemealtı/ANTALYA	MAHMUT ÖZDAMAR (TC:33610136968)	E-4030	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
105	30.06.2022	105	ADOPEN GES	4,070	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 2.Kısım Mah. 21. Cadde No:03 Döşemealtı/ANTALYA	ADOPEN PLASTİK VE İNŞ. SAN. A.Ş.	E-2001	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
106	30.06.2022	106	ADO FLOOR GES	8,140	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3.Kısım Mah. 35. Cadde No:03 Döşemealtı/ANTALYA	ADOPEN PLASTİK VE İNŞ. SAN. A.Ş.	E-4048	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	

107	30.06.2022	107	ADO KAPI GES	8,140	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 3.Kısım Mah. 35. Cadde No:03 Döşemealtı/ANTALYA	ADOPEN PLASTİK VE İNŞ. SAN. A.Ş.	E-4001	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
108	30.06.2022	108	ADO LOJİSTİK GES	1,980	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 2.Kısım Mah. 21. Cadde No:12 Döşemealtı/ANTALYA	ADOPEN PLASTİK VE İNŞ. SAN. A.Ş.	E-2028	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
109	30.06.2022	109	ESKAPLAST GES	0,400	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 3.Kısım Mah. 30. Cadde No:09 Döşemealtı/ANTALYA	ESKAPLAST PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	E-5031	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
110	26.07.2022	110	SİNANOĞLU GES	0,360	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3.Kısım Mah. 39. Cadde No:14 Döşemealtı/ANTALYA	SİNANOĞLU MİMARLIK MOBİLYA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-5033	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
111	27.07.2022	111	ALTERNATİF PLS. GES	0,600	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3.Kısım Mah. 25. Cadde No:19 Döşemealtı/ANTALYA	ALTERNATİF İNŞAAT TURİZM PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	E-5016	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
112	28.07.2022	112	ÖMÜR CERRAHİ GES	0,120	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 2.Kısım Mah. 28. Cadde No:06 Döşemealtı/ANTALYA	ÖMÜR CERRAHİ ALETLER TIBBİ MALZEMELER SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-2068	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
113	29.07.2022	113	YAMAN CAM-1 GES	1,300	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 1.Kısım Mah. Atatürk Bulvarı No:29 Döşemealtı/ANTALYA	YAMAN CAM SAN. TAR. ÜRÜNL. VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI TİC. LTD. ŞTİ.	E-1072	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
114	29.07.2022	114	CEYSU OSB GES-1	0,378 + 0,272: 0,650 + 599: 1249	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 3.Kısım Mah. 30. Cadde No:08 Döşemealtı/ANTALYA	CEYLAN İŞLETME TURİZM YATIRIM NAKL. GIDA İÇECEK SAN. VE TİC. A.Ş.	E-4039	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
115	29.07.2022	115	YAŞAM OSB GES	0,400	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 2.Kısım Mah. 23. Cadde No:09 Döşemealtı/ANTALYA	ANTALYA YAŞAM HASTANELERİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	E-2055	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
116	19.08.2022	116	ADEN PLASTİK GES	0,430	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 2.Kısım Mah. 25. Cadde No:09 Döşemealtı/ANTALYA	ADEN GERİ DÖNÜŞÜM PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	E-2074	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
117	29.08.2022	117	FOX YAPI KİMYASALLARI GES	0,400	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 1.Kısım Mah. 7. Cadde No:06 Döşemealtı/ANTALYA	SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-1094	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
118	31.08.2022	118	ALTINTAR 2 GES	0,600	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 2.Kısım Mah. 26. Cadde No:08 Döşemealtı/ANTALYA	ALTINTAR TARIM A.Ş.	E-2092	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
119	20.09.2022	119	ALUMEN GES	0,480	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3.Kısım Mah. 25. Cadde No:24 Döşemealtı/ANTALYA	ALUMEN MİMARİ CEPHE SİSTEMLERİ CAM ALÜMİNYUM METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-5018	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
120	22.09.2022	120	DÜNYA DÖNER GES	0,250	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 3.Kısım Mah. 35. Cadde No:26 Döşemealtı/ANTALYA	DÜNYA ET SANAYİ TİCARET A.Ş.	E-5027	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
121	22.09.2022	121	EN-EL-SA-1 GES	0,400	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 1.Kısım Mah. 7. Cadde No:8 Döşemealtı/ANTALYA	EN-EL-SA ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK İNŞ. TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	E-3005	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
122	22.09.2022	122	EN-EL-SA-2 GES	0,400	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 1.Kısım Mah. 6. Cadde No:16 Döşemealtı/ANTALYA	EN-EL-SA ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK İNŞ. TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	E-1066	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
123	22.09.2022	123	YHM GES	0,500	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 1.Kısım Mah. Atatürk Bulvarı No:43 Döşemealtı/ANTALYA	YHM TASARIM TEKSTİL TURİZM HİZMET VE PAZARLAMA A.Ş.	E-1057	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	

124	23.09.2022	124	BORA MAKİNA GES	0,310	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 2.Kısım Mah. 23. Cadde No:15 Döşemealtı/ANTALYA	BORA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.	E-2021	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
125	27.09.2022	125	PERGE PLASTİK GES	0,460	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3.Kısım Mah. 25. Cadde No:21 Döşemealtı/ANTALYA	PERGE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	E-5020	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
126	30.09.2022	126	SETO GES	0,400-0,250: 0,150	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 2.Kısım Mah. 24. Cadde No:20 Döşemealtı/ANTALYA	SETO SEBZE TOHUMLARI GÜBRE ÜRETİM İNŞ. TURİZM VE SAN. TİC. A.Ş.	E-2011	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
127	30.09.2022	127	METAŞ GES	0,550	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 1.Kısım Mah. Atatürk Bulvarı No:23 Döşemealtı/ANTALYA	METAŞ GRUP YAPI ÜRÜNLERİ ALÜMİNYUM SANAYİ TİCARET A.Ş.	E-1004	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
128	30.09.2022	128	DECUS ÇATI GES	0,399-0,219: 0,180	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3.Kısım Mah. 25. Cadde No:20 Döşemealtı/ANTALYA	DECUS TURİZM İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD. ŞTİ. ANTALYA ORGANİZE SANAYİ SUBEŞİ	E-5029	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
129	30.09.2022	129	SAMANKAYA GES	0,400	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3.Kısım Mah. 37. Cadde No:13 Döşemealtı/ANTALYA	SAMANKAYA PLASTİK GIDA ENDÜSTRİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	E-4050	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
130	05.10.2022	130	NASWOOD GES	0,900	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 3.Kısım Mah. 32. Cadde No:09 Döşemealtı/ANTALYA	NASREDDİN ORMAN ÜRNL. DEKOR. PEYZAJ İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-4043	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
131	27.10.2022	131	ARTMİM GES	1,000	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 3. Kısım Mah. Antalya Bulvarı No:02 Döşemealtı / ANTALYA	ART-MİM İÇ MİMARİ TASARIM MOBİLYA İMALAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-1095	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
132	27.10.2022	132	DEKORAYOS GES	0,700	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3.Kısım Mah. 30. Cadde No:06 Döşemealtı/ANTALYA	DEKORAYOS MİMARLIK A.Ş.	E-4021		Olumsuz	
133	31.10.2022	133	FASDAT GES	0,400	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 1.Kısım Mah. 1. Cadde No:09 Döşemealtı/ANTALYA	FASDAT SEBZE DOĞ. PAK. SAN.TİC. AŞ.	E-3025	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
134	31.10.2022	134	EKSO GES	0,630	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 1.Kısım Mah. 2. Cadde No:12 Döşemealtı/ANTALYA	EKSO SÜT VE GIDA MAM.SAN.VE TİC.A.Ş.	E-1052	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır Görüşü Alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
135	29.11.2022	135	ANADOLU REKLAM GES	0,240	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 1.Kısım Mah. Antalya Bulvarı No:29 Döşemealtı/ANTALYA	ANADOLU REKLAM MATBAACILIK İNŞ. TURİZM NAKL. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.	E-3050	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır. Yönetmelik Kapsamında Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmamıştır.	Olumsuz	
136	29.11.2022	136	AGRİKEM GES	1,000	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 3.Kısım Mah. 35. Cadde No:16 Döşemealtı/ANTALYA	AGRİKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.AŞ.	E-4046	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır. Yönetmelik Kapsamında Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmamıştır.	Olumsuz	
137	30.11.2022	137	FORM BASKI GES	0,200	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3.Kısım Mah. 31. Cadde No:16 Döşemealtı/ANTALYA	FORM BASKI REKLAM TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.	E-4049	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır. Yönetmelik Kapsamında Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmamıştır.	Olumsuz	
138	30.11.2022	138	LEVENT KİMYA 1 GES	0,660	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 1.Kısım Mah. Antalya Bulvarı No:15 Döşemealtı/ANTALYA	LEVENT KİMYA SAN. TİC. A.Ş.	E-1091	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır. Yönetmelik Kapsamında Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmamıştır.	Olumsuz	
139	30.11.2022	139	LEVENT KİMYA 2 GES	0,550	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 1.Kısım Mah. Antalya Bulvarı No:13 Döşemealtı/ANTALYA	LEVENT KİMYA SAN. TİC. A.Ş.	E-1081	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır. Yönetmelik Kapsamında Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmamıştır.	Olumsuz	
140	30.11.2022	140	LEVENT CAM GES	0,770	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 1.Kısım Mah. Antalya Bulvarı No:03 Döşemealtı/ANTALYA	LEVENT CAM SAN. VE TİC. A.Ş.	E-3009	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır. Yönetmelik Kapsamında Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmamıştır.	Olumsuz	

141	30.11.2022	141	YENİGÜN GES	0,378	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3.Kısım Mah. 30. Cadde No:17 Döşemealtı/ANTALYA	ANTALYA YENİGÜN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	E-5041	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır. Yönetmelik Kapsamında Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmamıştır.	Olumsuz	
142	30.11.2022	142	SENGİL GES	0,400	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 3.Kısım Mah. 29. Cadde No:05 Döşemealtı/ANTALYA	SENGİL SAN. TİC. İNŞ. VE TURİZM LTD. ŞTİ.	E-5039	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır. Yönetmelik Kapsamında Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmamıştır.	Olumsuz	
143	30.11.2022	143	ALTUNDAŞ GES	0,500	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3.Kısım Mah. 37. Cadde No:11 Döşemealtı/ANTALYA	ALTUNDAŞ PLASTİK GERİ DÖN. SİST. NAKL. İNŞ. VE İNŞ. MALZ. TARIM EMLAK TUR. SAN. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.	E-4027	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır. Yönetmelik Kapsamında Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmamıştır.	Olumsuz	
144	30.11.2022	144	ANKUTSAN ANTALYA GES	2,000	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 2.Kısım Mah.22. Cadde No:06 Döşemealtı/ANTALYA	ANKUTSAN ANTALYA KUTU SANAYİ OLUKLU MUKAVVA KAĞIT TİC. A.Ş.	E-2039	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır. Yönetmelik Kapsamında Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmamıştır.	Olumsuz	
145	30.11.2022	145	DEKORAYOS GES	0,700	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3.Kısım Mah. 30. Cadde No:06 Döşemealtı/ANTALYA	DEKORAYOS MİMARLIK A.Ş.	E-4021	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır. Yönetmelik Kapsamında Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmamıştır.	Olumsuz	
146	30.11.2022	146	PERGE KAĞIT GES GES	0,300	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 1.Kısım Mah. 10. Cadde No:8 Döşemealtı/ANTALYA	PERGE KAĞITÇILIK MAKİNA PLASTİK TEKSTİL İTHALAT İHRACAT AMBALAJ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.	E-3058	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmaktadır Görüşü Alınmıştır. Yönetmelik Kapsamında Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmamıştır.	Olumsuz	
147	26.12.2022	147	ANTCAM GES	1,000	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 2.Kısım Mah. 21. Cadde No:18 Döşemealtı/ANTALYA	ANTCAM CAM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-2054	TEİAŞ' in Bağlanabilir Kapasite Bildirimi Gereği, Yönetmelik Kapsamında Öncelik Sıralaması Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
148	27.12.2022	148	CW ENERJİ GES GÜÇ ARTIŞI	1,160	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 1.Kısım Mah. Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/ANTALYA	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	E-1047	TEİAŞ' in Bağlanabilir Kapasite Bildirimi Gereği, Yönetmelik Kapsamında Öncelik Sıralaması Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
149	29.12.2022	149	İŞMAK PLASTİK GES	1,200	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 3.Kısım Mah. 35. Cadde No:2 Döşemealtı/ANTALYA	İŞMAK PLASTİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	E-4033	TEİAŞ' in Bağlanabilir Kapasite Bildirimi Gereği, Yönetmelik Kapsamında Öncelik Sıralaması Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumsuz	
150	30.12.2022	150	EKİN TARIM GES	0,400	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 3.Kısım Mah. 34. Cadde No:12 Döşemealtı/ANTALYA	EKİN TARIM TİC. A.Ş.	E-5013	TEİAŞ' in Bağlanabilir Kapasite Bildirimi Gereği, Yönetmelik Kapsamında Öncelik Sıralaması Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumsuz	
151	30.12.2022	151	UNİBA GES	0,300	GÜNEŞ	5.1 / c	AOSB 3.Kısım Mah. 30. Cadde No:29 Döşemealtı/ANTALYA	UNİBA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	E-5021	TEİAŞ' in Bağlanabilir Kapasite Bildirimi Gereği, Yönetmelik Kapsamında Öncelik Sıralaması Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumsuz	
152	30.12.2022	152	OLCAN ANTALYA GES	0,840	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 3.Kısım Mah. 31. Cadde No:16 Döşemealtı/ANTALYA	OLCAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.	2767202247	TEİAŞ' in Bağlanabilir Kapasite Bildirimi Gereği, Yönetmelik Kapsamında Öncelik Sıralaması Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumlu	
153	30.12.2022	153	RAL TEKSTİL GES	0,400	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 1.Kısım Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Döşemealtı/ANTALYA	RAL TEKSTİL A.Ş.	E-1055	TEİAŞ' in Bağlanabilir Kapasite Bildirimi Gereği, Yönetmelik Kapsamında Öncelik Sıralaması Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumsuz	
154	30.12.2022	154	YAŞATAN MATBAACILIK GES	0,940	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 1.Kısım Mah. Antalya Bulvarı No:9 Döşemealtı/ANTALYA	ÇAĞDAŞ YAŞATAN REKLAM MATBAACILIK OLUKLU KARTON VE MUKAVVA TANITIM ORGANİZASYON TUR. İNŞ. PETROL ÖZEL EĞİTİM MOBİLYA OTOMOTİV TEKSTİL TAŞIMACILIK TIBBİ MALZ. DAYANIKLI TÜK. MALL. İMAL. İTH. VE İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.	E-3026	TEİAŞ' in Bağlanabilir Kapasite Bildirimi Gereği, Yönetmelik Kapsamında Öncelik Sıralaması Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumsuz	
155	30.12.2022	155	FİPOL GES	0,250	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 2.Kısım Mah. 21. Cadde No:5 Döşemealtı/ANTALYA	FİPOL DENİZ ARAÇLARI VE TURİZM PLASTİK SANAYİ TİCARET A.Ş.	E-2045	TEİAŞ' in Bağlanabilir Kapasite Bildirimi Gereği, Yönetmelik Kapsamında Öncelik Sıralaması Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumsuz	
156	30.12.2022	156	GÜNSU GES	0,450	GÜNEŞ	5.1 / h	AOSB 1.Kısım Mah. Atatürk Bulvarı No:25 Döşemealtı/ANTALYA	GÜNSU ENERJİ SİSTEMLERİ VE KONFOR TESİSLERİ SAN. TİC. A.Ş.	E-1041	TEİAŞ' in Bağlanabilir Kapasite Bildirimi Gereği, Yönetmelik Kapsamında Öncelik Sıralaması Değerlendirmesi Yapılmıştır.	Olumsuz	

